

Kalajoen ympäristöterveydenhuolto  
Rantakatu 4  
92100 Raahe

Vastine  
13.1.2023

Pyhäjoen sivistyslautakunta/ Antero Tervonen

Vastine Toni Grekulan oikaisuvaatimukseen kuntosalitoiminnasta

Pyhäjoen sivistyslautakunta/Antero Tervonen on pyytänyt Kalajoen ympäristöterveydenhuollon vastinetta osaltaan Toni Grekulan oikaisuvaatimukseen 18.12.2022 kuntosalitoiminnasta.

Pyhäjoen kunta on tehnyt ilmoituksen 7.4.2021 Kalajoen ympäristöterveydenhuoltoon kuntosalitoiminnan siirtymisestä Kalliokaari 8, 86110 Pyhäjoki tiloihin. Tiloihin on tehty tarkastus 5.5.2021. Tarkastuskertomus on liitteenä. Kalajoen ympäristöterveydenhuolto on arvioinut tilojen soveltuvan väliaikaisesti kyseiseen kuntosalitoimintaan.

Kuntosalitilan ja pukuhuonetilojen ilmanvaihtona on koneellinen poisto ja tuloilma tulee korvausilmaventtiileistä. Ilmanvaihto on katsottu riittäväksi, kun yhtäaikaista kävijämäärää on rajoitettu varausjärjestelmän mukaisesti. Tarkastuskertomuksessa suositelimme ulkoseinän ikkunoihin sälekaihtimia tai tummentamista ja/tai ilmalämpöpumppua tai vastaavaa tilan viilentämiseksi lämpökuorman kasvaessa kesän aikana.

Aikaisemmin on eteistilalla estetty kylmän kulkeutumasta sisätiloihin. Nykyään ulko-ovet ovat lämpöarvoltaan ja laadultaan parempia, ettei tuulikaappia edellytetä eteistiloilta.

Jukka Häikiö  
Terveystarkastaja

LIITE Kalajoen ympäristöterveydenhuollon tarkastuskertomus 5.5.2021