

Kuntalaispalaute / Uuden liikuntahallin välineistö, Khall 05.02.2024 §46**Sivistyspalvelut**

Sivistyspalveluilta on pyydetty lausuntoa liittyen kuntalaispalautteessa esille tuotuihin asioihin. Seuratoiminta on tärkeässä roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämässä ja uuden liikuntahallin mahdollisimman tehokas käyttö on kaikkien etu.

Saaren koulun rehtori ja hyvinvointikoordinaattori, liikunnanohjaaja ovat antaneet omat vastauksensa:

- pituushyppypaikka on rajattu jo liikuntahallin suunnitteluvaiheessa pois, koska lattiapinnan alapuolelle ei saanut rakentaa mitään
- juoksuosuutta ei ole voitu toteuttaa korkeiden kustannusten vuoksi
- heittopressun osalta on urakoitsija todennut, että jos heittopressuun heitetään keihästä tai kiekkoa, tulee lattia suojat erikseen pehmusteilla laajalta alueelta
 - o reklamaatio liian kireästä ja väärässä kohdassa olevasta heittopressusta on mennyt teknisen toimen kautta urakoitsijalle
- urheiluseuroilta on kysytty tarpeita liikuntahallin kalustamisen yhteydessä ja urheiluseuroille on varattu kaappitilaa salista
- koulun käyttöön ei tarvita lisää patjoja, korkeushyppy toteutetaan koulun osalta ulkona urheilukentällä
- varastotiloista on puutetta ja niiden käytettävyydessä on haasteita
 - o liikuntahallin lattian suojamatot vievät paljon varastotilaa
 - o näytelmävarastossa on esityslava, suojamatot ja varusteita. Koulun puolen varastot ovat tällä hetkellä täynnä
 - o varastojen kapea muoto ei tue niiden käyttöä, koska takaosaan on sijoitettava myös viikoittaisessa käytössä olevia varusteita

Ratkaisuehdotus:

Saaren koulun rehtori, liikunnanohjaaja ja liikuntahallin kiinteistöhoitaja keskustelevat seurojen edustajien kanssa ja pyrkivät yhdessä löytämään ratkaisun nykyisten varastojen käyttöön ja mahdollisesti osan tavaroista siirtämiseen kunnan muihin varastotiloihin, 15.5.2024 mennessä. Sivistysjohtaja ja tekninen johtaja osallistuvat tarvittaessa.

Heittopressun käyttöön ja sijoituspaikkaan ja muihin liikuntasalin välineisiin (kiipeilyseinä, rekkitangot) tekninen osasto antaa oman ratkaisuehdotuksen keskusteltuaan suunnittelijan ja urakoitsijan kanssa.

Uusien patjojen ja muiden urheiluvälineiden hankitaan, varaudutaan yhteistyössä urheiluseurojen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen vuoden 2025 talousarviovalmistelussa. Mahdollisen uuden varastotilan osalta tekninen osasto antaa lausunnon ja kustannusarvion.

Elina Vehkala

sivistysjohtaja

Teknisten palvelut

Liikuntahallin suunnittelua on ollut ohjaamassa kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä. Hankkeen varsinainen toteuttaminen perustui suunnitteluprosessin aikana laadittuihin suunnitelmiin. Suorituspaikat ja ratkaisut valikoituvat käytävissä olevan tilan, kustannusten ja käyttötarpeen mukaan. Kiinteitä rakenteita lukuun ottamatta liikuntavälineiden hankinta toteutettiin rakentamisesta erillään.

Heittopressu

- heittopressun tarve on suunnittelun ohjausryhmätyön aikana tunnistettu ja sen sijoituspaikaksi osoitettu lämpiön puoleinen päätyseinä
- huomiot pressun puutteista ovat aivan oikeita ja ongelma on tunnistettu
- urakoitsijaa on reklaamoitu asiasta se tullaan katselmoimaan lähiaikoina ja päätetään jatkotoimista
- pressun paikan vaihtaminen edellyttäisi rakenteellisia ja osin taloteknisiäkin muutoksia ja siihen ryhtymiseen on suhtauduttava varauksella

Pallotteluseinä

- pallotteluseinän sijainti on sovittu ohjausryhmässä lämpiön puoleiselle seinälle ja käyttönä sille on määritelty koulun tarpeet sekä kevyt lentopallon pompottelu, kuntopalloista ei ole ollut keskustelua
- levytyksen korkeus on siellä nostettu riittävän korkealle ja pintamateriaalina on akustoiva reikälevy (akustiikka on ollut merkittävässä roolissa hallin suunnittelussa)
- levymateriaalia ei ole tarkoitettukaan kuntopallon heittelyyn eikä hirsiseiniinkään ole syytä raskailla palloilla heittää

Varastot:

- olemassa olevilla varastoilla tulisi pärjätä järkeistämällä ja ohjeistamalla niiden käyttöä
- juhlaikäyttöä varten hankitut suojamatot vaunuineen vievät kohtuuttoman ison alan varastojen lattiapintaa, mutta niiden hankinta ja varastotarve ei ollut tiedossa hallia suunniteltaessa
- toisaalta niitä voidaan käyttää myös liikuntavälineiden alla ”hyllynä”, mikäli niiden käyttö ei ole jatkuvaa
- mattojen varastointi kärryissään on järkevää, jotta matot saadaan levitettyä kohteeseen ilman väl nosteluja ja myös kerättyä pois ilman ylimääräisiä nosteluja, jotka
- laajennusosan rakentaminen hallin ulkopuolelle vaatisi muutoksia myös piha- ja/tai lähiliikuntapaikan suuntaan ja hallin ympäri kiertävä pelastustie jouduttaisiin siirtämään kauemmas
- tutkitaan, voisiko hallin tuolivarastoa käyttää mattokärryjen varastona ja minne tuolit sijoitettaisiin
- tuolivarastoksi on koulun suunnittelun yhteydessä esitetty Rappusten alla olevaa tilaa, joka tällä hetkellä lienee oppilaitten käytössä

Telinevoimistelutilan rekkitangot

- rekkitankojen sijoituksen suhteen on suunnitteluvaiheessa jäänyt tarkistamatta IV- ja ARK suunnitelmien yhteensopivuus
- IV-päätelaite estää sisemmän tangon käytön ja sen siirtäminen kokonaan muualle on kustannustehokkaasti hankalaa
- tästä on keskusteltu suunnittelijan kanssa ja pyydetty arvioita rekkitangon sijoittamiselle uuteen paikkaan
- uloimman tangon holkeissa on asennusvirhe, joka aiheuttaa tangon siirtelyssä ongelmia (takuuasia)

Kiipeilyseinä

- nyt käytössä oleva seinä on urakoitsijan ja toimittajan mukaan ns. vaakaboulderointiseinä, otteita voi muuttaa ja siirrellä niitä eri kohtiin
- seinä on asennettu suunnitelmien ja seinäkaavion mukaisesti, mutta kääntäminen ei ole poissuljettua, mutta vaatii osin rimaseinän purkua ja laajemmat turvamarginaalit putoamiskorkeuden vuoksi

Aimo Korpi, tekninen johtaja