

Hulevesisuunnitelma tehdään virtaussuuntineen ja viivytysrakenteineen tarkemmin rakennesuunnittelun yhteydessä. Mm. Liminkaoja huomioitava suunnitelmassa.

Akkukontit numeroin 1–6. Yht. 108kpl x 4,63 MWh/kpl = 500MWh	
Muuntojakokärrit merkinnällä M1 18kpl	
Omakäytöstämuuntajat merkinnällä okm Yht. 18kpl	
Invertterit merkinnällä pcs	
–	
Coordinate System	ETRS–TM35FIN
Origin	E : 0 , N : 0 , Z : 0m
Scale	1:1
Unit	metre
Height System	N2000

MUUTOS, hulevesijärjestelyt				PAR	28.11.2025
KUNTA PYHÄJOKI	K.O.S.A —	KORTTELI/TILA —	TONTI/RNo 625–404–35–11	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ	
RAKENNUSTOMENPIIDE UUDISRAKENNUS				PIIRUSTUSLAI PÄÄPIIRUSTUS	JUKS.No —
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE Energiavarastokontit Usva Energia Oy Vihannintie 86100 Pyhäjoki				PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ ASEMAPIIRUSTUS	MITTAKAAVAT 1:500
SUUNNITTELU SUUNNITTELUKIRJASTO ARGILLANDER Tapiolankatu 12 A19, 40100 Jyväskylä				SUUNNITTELU ARK	TYÖ No 1–25
PÄÄSUUNNITTELUJEN ALLEKIRJOITUS Pete Argillander arkkitehti, Ri Amk				PIIR.No 1	MUUTOS 3
PÄIVÄYS 27.10.2025				YHT.HENK. —	

